

3. OGLĘDZINY OKRESOWE - Podczas okresu użytkowania należy dokonywać dokładnych oględzin raz w roku licząc od daty wydania linki do użytkowania. Oględzinom podlegają wszystkie części składowe liny (lina, szwy, pętle, kausza, zatrzaśnik) pod względem uszkodzeń mechanicznych, chemicznych i termicznych. Oględzin liny wraz z potwierdzeniem w Karcie Użytkowania dokonuje osoba odpowiedzialna w jednostce Straży Pożarnej za sprzęt ochronny, producent lub upoważniony przedstawiciel producenta.

4. WYCOFANIE Z UŻYTKOWANIA - Należy dokonać przeglądu linki po każdej akcji ratowniczo-gaśniczej oraz ćwiczeniach w których linka była używana celem wykrycia uszkodzeń opisanych w pkt. 3 instrukcji. Wycofania z użytkowania wraz z potwierdzeniem w Karcie Użytkowania dokonuje osoba odpowiedzialna w zakładzie pracy czy jednostce Straży Pożarnej za sprzęt ochronny. Linę należy wycofać z użytkowania i poddać kasacji (dokonać fizycznego zniszczenia) jeżeli:

- upłynęło więcej niż 5 lat od daty pierwszego wydania do użytkowania.
- stwierdzono mechaniczne, chemiczne lub termiczne uszkodzenia części składowych linki.
- lina brała udział w powstrzymaniu spadania.

5. OKRES UŻYTKOWANIA - Linkę ratowniczą można użytkować przez 5 lat licząc od daty pierwszego wydania liny do użytkowania. Po 5 latach linę należy wycofać z użytkowania i poddać kasacji (dokonać fizycznego zniszczenia). Wycofania z użytkowania wraz z potwierdzeniem w Karcie Użytkowania dokonuje osoba odpowiedzialna w jednostce Straży Pożarnej za sprzęt ochronny.

6. PRZECHOWYWANIE - Linę należy przechowywać w dostarczonej wraz z nią torbie w pomieszczeniach suchych, przewiewnych, i nienastłonecznionych, w warunkach uniemożliwiających zabrudzenie lub uszkodzenie mechaniczne, chemiczne lub termiczne. Przed pierwszym wydaniem do użytkowania lina powinna być przechowywana w opakowaniu producenta wraz z instrukcją i kartą użytkowania.

7. KONSERWACJA - Linę można myć w wodzie w temp. max. 60°C z niewielką ilością łagodnych środków piorących. Suszyć w stanie rozwieszonym w miejscu zacienionym oraz oddalonym od ognia i innych źródeł ciepła.

8. TRANSPORT - Urządzenie musi być transportowane w dostarczonej wraz z nią torbie. Należy chronić ją przed wilgocią, wysoką temperaturą oraz mechanicznym lub chemicznym uszkodzeniem.

9. NAPRAWY - Wszelkich napraw może dokonywać wyłącznie producent.

KARTA UŻYTKOWANIA

NAZWA URZĄDZENIA MODEL	NR KATALOGOWY
NUMER URZĄDZENIA	DATA PRODUKCJI
NAZWA UŻYTKOWNIKA	
DATA PRZEKAZANIA DO UŻYTKOWANIA	
DATA ZAKUPU	

PRZEGLĄDY TECHNICZNE

	DATA PRZEGLĄDU	PRZYCZYNNY PRZEPROWADZENIA PRZEGLĄDU LUB NAPRAWY	ODNOTOWANE USZKODZENIA, PRZEPROWADZONE NAPRAWY, INNE UWAGI	DATA NASTĘPNEGO PRZEGLĄDU	PODPIS OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ
1					
2					
3					
4					
5					

Instrukcja Użytkowania



Wyrób zgodny z PN-M-51510:2015-04

Świadectwo dopuszczenia

CNBOP nr 1596/2013

PROTEKT®

STRAŻACKA LINKA LF 101 10

LF 101 20

POMOCNICZA LF 101 30

Długości: LF 101 10 - 10 m. LF 101 20 - 20 m LF 101 30 - 30 m

PRZEZNACZENIE

Strażacka Linka Pomocnicza jest osobistym wyposażeniem strażaka. Służy do zabezpieczenia i ochrony działań strażaka podczas prowadzenia akcji pożarniczych lub ratowniczych oraz prac na wysokości. Linka stanowi zabezpieczenie tylko dla jednej osoby.

Wytrzymałość na rozerwanie: min. 15 kN

Wydłużenie: max. 20 %

BUDOWA


Strażackie Linki Pomocnicze LF 101 XX; (gdzie XX- długość liny w metrach); są zbudowane z bezdzeniowej liny plecionej o średnicy \varnothing 12 mm, lina wykonana jest z poliestru.

Końce liny zaopatrzone są: 1. aluminiowy samozamykający łącznik z ręczną blokadą, 2. pętlą z kauszą.

Pętle na końcach liny są uformowane przez zszycie nićmi.

Liny pakowane w podręczną torbę.

Liny są produkowane w zakresie długości: od 10 m do 30 m.



OPIS CECHY LINKI

typ urządzenia

numer katalogowy

numer seryjny

urządzenia

oznaczenie instrukcji

użytkownika

numer Polskiej Normy, które

wymagania spełnia produkt

nr świadectwa dopuszczalna

STRAŻACKA LINKA POMOCNICZA

LF 101 30

DŁUGOŚĆ 30 m

NUMER SERYJNY:

0001

DATA PRODUKCJI:

08.2004



PN-M-51510:2015-04

ŚD Nr 1596/2013

PROTEKT®



*) xx - oznaczenie długości urządzenia np:
xx=10 - długość 10 m;
xx=20 - długość 20 m
xx=30 - długość 30 m

długość linki

miesiąc i rok produkcji

producent lub dystrybutor urządzenia

GENERALNE WARUNKI UŻYTKOWANIA STRAŻACKIEJ LINY POMOCNICZEJ

1. KARTA UŻYTKOWANIA - dokumentuje okres użytkowania liny. Każda lina LF 101; posiada swój indywidualny numer seryjny (cecha urządzenia) oraz swoją Kartę Użytkowania. Zapisy w Karcie Użytkowania mogą być dokonywane wyłącznie przez osobę odpowiedzialną w jednostce Straży Pożarnej za sprzęt ochronny. Kartę Użytkowania należy przechowywać przez cały okres użytkowania liny. Kontrolę należy wykonywać co 12 miesięcy. UWAGA: Strażacka linka pomocnicza nie może zostać przekazana do użytkownika oraz nie będąc uwzględniane prawa z tytułu gwarancji z niewypełnioną kartą użytkowania.

2. PIERWSZE WYDANIE DO UŻYTKOWANIA - Przed pierwszym wydaniem liny do użytkowania z magazynu użytkownika, należy wpisać w Karcie Użytkowania datę potwierdzającą rozpoczęcie okresu użytkowania. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wypadki wynikłe w skutek niezastosowania wytycznych zawartych w instrukcji użytkownika. Używanie środków ochrony indywidualnej nie uzasadnia podejmowania zbędnego ryzyka przez użytkownika.